



E 28.8.2024  
1311/2024

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
OU-TS-OSZP-2024/001339-002

Vybavuje/linka  
Ing. Patrik Bartoška/  
096143-5724

Tvrdošín  
28. 08. 2024

Vec

Stavba: „Inžinierske siete pre IBV, Čimhová – lokalita 1B Priečky za Lieskom, stavebný objekt SO 02 Vodovod“ - oznámenie o začatí vodoprávneho – stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ: Obec Čimhová, 027 12 Čimhová 20, IČO: 00634956, podal dňa 27. 08. 2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „Inžinierske siete pre IBV, Čimhová – lokalita 1B Priečky za Lieskom, stavebný objekt SO 02 Vodovod“.  
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Navrhovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval: Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín, autorizovaný stavebný inžinier reg. č: 4670\*12, v mesiaci: Júl/2023.

SO 02: Vodovod

Navrhované rozšírenie vodovodnej siete bude napojené na existujúci verejný vodovod – zásobné potrubie OC DN 200. Jednotlivé vetvy budú prevažne zokruhované. Na potrubie OC DN 200 sa navrhovaný vodovod napojí na dvoch miestach. Napojenie bude navrtacím pásom s prírubovým výstupom. Rozšírenie vodovodu sa navrhuje vetvami – V1, V2, V2.1, V2.2, Vj. Budú to rozvodné vodovodné rady z HDPE rúr DN 110 a DN 90 celkovej dĺžky 1095 m – rad V1 o dĺžke 518 m, V2 o dĺžke 416,5 m, V2.1 o dĺžke 31,5 m, V2.2 o dĺžke 41 m a Vj o dĺžke 88 m. Potrubia budú tlakového radu PN 10. Trasy vetiev budú vedené s ohľadom na trasy plánovaných miestnych komunikácií a hranice pozemkov. Maximálna denná potreba predstavuje:  $Q_m = 40,50 \times 1,6 = 2,70 \text{ m}^3/\text{h} = 0,75 \text{ l/s}$ .

Vetva V1 bude z rúr HDPE DN/OD 110x6,6 mm celkovej dĺžky 518 m. Na začiatku sa vetva napojí na existujúci vodovod OC DN 200 navrtacím pásom s prírubovým výstupom a za napojením bude osadený uzáver DN 100. Napojenie bude v okraji miestnej komunikácie. Na trase vetvy budú osadené 2 podzemné hydranty.

Vetva V2 bude z rúr HDPE DN/OD 110x6,6 mm celkovej dĺžky 416,5 m. Na začiatku sa vetva napojí na existujúci vodovod OC DN 200 navrtacím pásom s prírubovým výstupom a za napojením bude osadený uzáver DN 100. Napojenie bude v miestnej komunikácii. Na trase vetvy budú osadené 2 podzemné hydranty.

Vetva V2.1 bude z rúr HDPE DN/OD 110x6,6 mm celkovej dĺžky 31,5 m. Na začiatku sa vetva napojí na navrhovanú vetvu V2. Napojenie bude prizváranou elektroodbočkou. Na konci vetvy bude osadený 1 podzemný hydrant s prevádzkovou funkciou vzdušníka.

Vetva V2.2 bude z rúr HDPE DN/OD 90x5,4 mm celkovej dĺžky 41 m. Na začiatku sa vetva napojí na navrhovanú vetvu V2. Napojenie bude prizváranou elektroodbočkou a za napojením bude osadený uzáver DN 80 a na konci vetvy bude osadený 1 podzemný hydrant s prevádzkovou funkciou výstupu.

Vetva Vj bude z rúr HDPE DN/OD 110x6,6 mm celkovej dĺžky 88 m. Na začiatku sa vetva napojí na navrhovanú vetvu V1 a na konci na navrhovanú vetvu V2, napojenie bude prizváranou elektroodbočkou a s osadením traťového uzáveru DN 100. Na trase vetvy bude osadený 1 nadzemný hydrant a 1 podzemný hydrant s prevádzkovou funkciou vzdušníka.

Na trasách vetiev budú osadených spolu osem hydrantov. Nadzemný hydrant bude jeden – na vetve Vj. Nadzemný hydrant navrhujeme s protipožiarnou funkciou. Sedem hydrantov bude podzemných, štyri budú s prevádzkovou funkciou výstupu a tri budú s prevádzkovou funkciou vzdušníka.

Rozšírenie vodovodu sa navrhuje v celkovej dĺžke 1095 m. Bude z polyetylénových tlakových rúr HDPE (typ PE100) PN10 DN/OD 110x6,6 mm v návine celkovej dĺžky 1054 m, HDPE (typ PE100) PN10 DN/OD 90x5,4 mm v návine celkovej dĺžky 41 m. Spájanie rúr a tvaroviek bude elektrotvarovkami.

Navrhovaný vodovod nekrižuje štátne cesty, vodné toky ani nezasahuje do ich ochranných pásiem.

Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C-KN parcely č. 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1148, 1149 a 1024 v k. ú. Čimhová.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) podľa § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie vodoprávneho konania – stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo do vlastných rúk a súčasne špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a od miestneho zisťovania, lebo sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 33 ods. 2 správneho poriadku sa účastníci konania môžu vyjadriť pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť svoje námietky k žiadosti o povolenie na vodné stavby najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Tvrdošín, odbore starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, č. dv. 09 /Klientske centrum/.

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej tabuli obce Čimhová a správneho orgánu Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní a súčasne na webom sídle správneho orgánu a v obci spôsobom v mieste obvyklým (tlač, rozhlas).

vyvesené dňa 30.08.2024  
pečiatka, podpis



zvesené dňa  
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Čimhová túto verejnú vyhlášku zaslať späť s vyznačením uvedených údajov na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Na vedomie

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, Dolný Kubín  
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - distribúcia Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25  
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka, 029 01 Námestovo 1  
Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1  
Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín 1

Mgr. Dominika Kyseľová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TS-OSZP-2024/001339-002

Obec Čimhová, Čimhová 20, Tvrdošín  
Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, Dolný Kubín-Veľký Bysterec