

RIEŠENÉ STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- ○ SO-02 ČERPACIA STANICA
- SO-03 VÝTLAČNÉ POTRUBIE
- SO-04 VODOVOD

KAPACITY

SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

STOKA "A"	PP SN10 - DN / OD 315	764,00 m
	PP SN10 - DN / OD 250	4,00 m
STOKA "A1"	PP SN10 - DN / OD 315	512,00 m
	HDPE plus SC/RC DN300	21,00 m
STOKA "A1-1"	PP SN10 - DN / OD 315	116,00 m
STOKA "A2"	PP SN10 - DN / OD 315	1239,00 m
STOKA "A2-1"	PP SN10 - DN / OD 315	349,00 m
STOKA "A3"	PP SN10 - DN / OD 315	784,00 m
STOKA "A3 - VÝHLAD"	PP SN10 - DN / OD 315	334,00 m
STOKA "A3-1"	PP SN10 - DN / OD 315	126,00 m
STOKA "A3-2"	PP SN10 - DN / OD 315	1114,00 m
STOKA "A4"	PP SN10 - DN / OD 315	734,00 m
STOKA "A4-1"	PP SN10 - DN / OD 315	93,00 m
STOKA "B"	PP SN10 - DN / OD 315	964,00 m
STOKA "B1"	PP SN10 - DN / OD 315	291,00 m
STOKA "B2"	PP SN10 - DN / OD 315	450,00 m
STOKA "C"	PP SN10 - DN / OD 315	1397,00 m
Prípojky pre RD priem. dĺžka 6,0m	PP SN10 DN / OD 160 ... 955 ks	5730,00 m

SO-02 ČERPACIA STANICA

ČS 1	STRATE AWALIFT 1/2 - penta, Q = 5,00 l/s, H = 11,00m
ČS 2	ČERPADLO FLYGT CONCERTOR N80 XPC, Q = 6 l/s, H = 9 m

SO-03 VÝTLAČNÉ POTRUBIE


VÝTLAK 1	HD-PE DN100 (d110,00 x 6,6 mm)	483,86 m
VÝTLAK 2	HD-PE DN100 (d110,00 x 6,6 mm)	113,20 m


SO-04 VODOVOD

RAD A1	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	1090,71 m
RAD A1-1	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	707,26 m
RAD A2	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	603,96 m
RAD A3	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	334,66 m
RAD B1	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	708,93 m
RAD B2	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	645,70 m
RAD B3	HD-PE SDR17 PN10 DN100 (d110 x 6,6 mm)	227,90 m

Súradnicový systém : JTSK

Výškový systém : Balt p. v.



HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	 <p>Ing. Otto, s.r.o. 026 01 Vysňý Kubín 234 vlado.otto@gmail.com ++421(0)903541761</p>
ING. OTTO <i>Otto</i>	ING. OTTO <i>Otto</i>	ING. OTTO <i>Otto</i>	
MIESTO STAVBY : HLADOVKA	INVESTOR : OBEC HLADOVKA	STAVBA :	
HLADOVKA. ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A VODOVODU.			FORMÁT : 3 A4
			DÁTUM : 04/2025
			ÚČEL : PSP
OBJEKT : SO-01, SO-02, SO-03, SO-04	ZÁK.ČÍSLO : 25 - 017 - 800		
OBSAH VÝKRESU : PREHLADNÁ SITUÁCIA	MIERKA : 1:5000	ČÍSLO VÝKRESU : C.1.	